

**IX. Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

L.P.	PODMIOT KONTROLUJĄCY	CZAS TRWANIA	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIKI KONTROLI
1.	Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie	13.09.2023r. 28.09.2023r.	Protokół kontroli KON 241/2023 Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz w pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz w pozwoleniach zintegrowanych. w pozwoleniach wodnoprawnych oraz w pozwoleniach zintegrowanych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	15.09.2023r.	Protokół kontroli Kontrola hydrantów zewnętrznych do celów przeciwpożarowych na terenie miasta Konina.	Stwierdzono brak oznakowania miejsca lokalizacji hydrantów nr 5, 10 i 22 Powyższe zalecenia zostały zrealizowane
3.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	29.09.2023r.	Protokół kontroli ON.HK.9012.1.221.2023 Ocena stanu sanitarno - technicznego SUW z uwzględnieniem prowadzonej kontroli wew., dokumentacji SUW, prac konserwacyjno – remontowych oraz procesów dezynfekcji wody	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.	Urząd Gminy Kazimierz Biskupi	11.12.2023r 21.12.2023r.	Protokół kontroli 2/2023 Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kazimierz Biskupi	Zalecono zaktualizowanie punktów przyjęć nieczystości ciekłych Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	16.10.2023r.	Protokół kontroli Kontrola dotyczyła oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym – sieć wodociągowa w ul. Przemysłowej i Trasa Warszawska	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie	19.10.2023r.	Protokół kontroli 198/2023 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości.